



# PRÜFUNGSBERICHT

902 071 000/La/Ei

Auftraggeber: Celsion Brandschutzsysteme GmbH  
Raiffeisenstraße 2  
D-63110 Rodgau-Dudenhofen

Betrifft: Brandprüfung an elektrotechnischen Verteilern zur  
Untersuchung des Funktionserhalts im Brandfall von außen  
in Anlehnung an die DIN 4102 Teil 2 und 12  
am 26.06.2002

Ausstellungsdatum: 25.02.2003

Geltungsdauer bis: 28.02.2008

Auftrag:

Textseiten: 8

Beilagen: 39

Die Vervielfältigung und Veröffentlichung des Prüfungsberichtes sowohl in vollem als auch in gekürztem Wortlaut sowie die Verwendung zur Werbung ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung zulässig. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Stuttgart.